



Mońki, 16.07.2024 r.

Nasz znak: HK.045.7.2024

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W SŁOMIANCE,
GMINA JASIONÓWKA ZA I PÓLROCZE 2024 R.**

(miejscowości w strefie zaopatrzenia: Czarnystok, Górnystok, Jasionóweczka, Jasionówka,
Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Koziniec, Krasne Małe, Krzywa, Słomianka)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach

po dokonaniu analizy sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w ramach wewnętrznej kontroli przez administratora wodociągu- Wodociągi Podlaskie sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego w Słomiance, gm. Jasionówka w badanym zakresie w I półroczu 2024r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach monitorował jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach nadzoru sanitarnego opartego na analizie otrzymanych sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w stałych, ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na rok 2024.

System monitoringu obejmował parametry mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Częstotliwość i zakres badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach wewnętrznej kontroli prowadzonej przez administratora wodociągu- Wodociągi Podlaskie sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok, badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane były przez laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. LABORATORIUM BADAWCZE w Gdyni ul. Chwaszczyńska 180.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane przez administratora wodociągu do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mońkach.

W ramach kontroli wewnętrznej łącznie zbadano 3 próbki wody - 2 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

W zakresie wykonywanych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości, w związku z czym wodę oceniono jak powyżej.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mońkach**
mgr Agnieszka Wędołowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. Wójt Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka
3. a/a

Sporządziła: M. Snarska